

ICS 13.100
C 60



中华人民共和国国家标准

GB 9669—1996

图书馆、博物馆、美术馆、展览馆卫生标准

Hygienic standard for library, museum, art gallery and exhibition

1996-01-29 发布

1996-09-01 实施

国家技术监督局发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
图书馆、博物馆、美术馆、展览馆卫生标准

GB 9669—1996

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

电话：63787337、63787447

2005 年 7 月第一版 2005 年 7 月电子版制作

*

书号：155066 · 1-23002

版权专有 侵权必究
举报电话：(010)68533533

中华人民共和国国家标准

图书馆、博物馆、美术馆、 展览馆卫生标准

GB 9669—1996

代替 GB 9669—88

Hygienic standard for library, museum,
art gallery and exhibition

1 主题内容与适用范围

本标准规定了图书馆、博物馆、美术馆和展览馆的微小气候、空气质量、噪声、照度等标准值及其卫生要求。

本标准适用于图书馆、博物馆、美术馆和展览馆。

2 标准值和卫生要求

2.1 标准值

图书馆、博物馆、美术馆和展览馆卫生标准值

项 目	图书馆、博物馆、美术馆	展览馆
温度, ℃		
有空调装置	18~28	18~28
无空调装置的采暖地区冬季	≥16	≥16
相对湿度, %	45~65	40~80
风速, m/s	≤0.5	≤0.5
二氧化碳, %	≤0.10	≤0.15
甲醛, mg/m ³	≤0.12	≤0.12
可吸入颗粒物, mg/m ³	≤0.15	≤0.25
空气细菌数		
a. 撞击法, cfu/m ³	≤2 500	≤7 000
b. 沉降法, 个/皿	≤30	≤75
噪声, dB(A)	≤50	≤60
台面照度, lx	≥100	≥100

2.2 卫生要求

2.2.1 使用面积超过 300 m² 的图书馆、博物馆、美术馆和展览馆均应有机械通风装置。

2.2.2 馆内采用湿式清扫, 及时清除垃圾、污物, 保持馆内整洁。

2.2.3 馆内禁止吸烟。

2.2.4 阅览室内不得进行印刷和复印, 保持室内空气清洁。