



中华人民共和国国家标准

GB 3836.11—2008/IEC 60079-1-1:2002
代替 GB 3836.11—1991

爆炸性环境 第 11 部分：由隔爆外壳“d”保护的 设备 最大试验安全间隙测定方法

Explosive atmospheres—

Part 11: Equipment protection by flameproof enclosures “d”—
Method of test for ascertainment of maximum experimental safe gap

(IEC 60079-1-1:2002, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres—
Part 1-1: Flameproof enclosures “d”—
Method of test for ascertainment of maximum experimental safe gap, IDT)

自 2017 年 3 月 23 日起,本标准转为推荐性
标准,编号改为 GB/T 3836.11—2008。

2008-10-29 发布

2009-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本部分的全部技术内容为强制性。

GB 3836《爆炸性环境》分为若干部分。

GB 3836.1 设备 通用要求

GB 3836.2 由隔爆外壳“d”保护的的设备

GB 3836.3 由增安型“e”保护的的设备

GB 3836.4 由本质安全型“i”保护的的设备

GB 3836.5 正压外壳型“p”

.....

本部分为 GB 3836 的第 11 部分。

本部分等同采用 IEC 60079-1-1:2002《爆炸性气体环境用电气设备 第 1-1 部分:隔爆外壳“d”最大试验安全间隙测定方法》(英文版)。

本部分代替 GB 3836.11—1991《爆炸性环境用防爆电气设备 最大试验安全间隙测定方法》。

本部分与 GB 3836.11—1991 相比,主要变化如下:

——修改了标准名称;

——在术语和定义一章中仅保留了“最大试验安全间隙”,删除了 1991 版本中“爆炸性气体混合物”、“隔爆结合面”、“平面隔爆结合面”等;

——在试验装置一章中将“标准外壳”和“试验箱体”修改为“内空腔”和“外空腔”,将“配气系统”修改为“混合物的充入”。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国防爆电气设备标准化技术委员会(SAC/TC 9)归口并负责解释。

本部分主要起草单位:南阳防爆电气研究所、国家防爆电气产品质量监督检验中心、煤科总院抚顺分院。

本部分主要起草人:李书朝、侯彦东、陈在学。

本部分于 1991 年首次发布,本次为第一次修订。

根据中华人民共和国国家标准公告(2017 年第 7 号)和强制性标准整合精简结论,本标准自 2017 年 3 月 23 日起,转为推荐性标准,不再强制执行。

爆炸性环境

第 11 部分：由隔爆外壳“d”保护的 设备

最大试验安全间隙测定方法

1 范围

GB 3836 的本部分规定了在常温¹⁾常压条件下可燃性气体或蒸气-空气混合物的最大试验安全间隙的测定方法,以便选择适当的隔爆外壳的防爆类别。

该方法不考虑可能干扰安全间隙的影响²⁾。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于 GB 3836 的本部分。

2.1

最大试验安全间隙 **maximum experimental safe gap**

MESG

在标准规定的试验条件下,空腔内所有浓度的被试气体或蒸气与空气混合物点燃后,通过 25 mm 长的火焰通路均不能点燃外部爆炸性混合物的内空腔两部分之间的最大间隙。

3 试验方法概述

试验在常温³⁾和常压(20 °C、0.1 MPa)条件下进行,将试验设备的内空腔和外空腔中充以已知的爆炸性气体或蒸气空气混合物,并将两空腔之间的环形间隙准确地调整到要求值。如果可能的话,可通过外空腔上的观察窗观察内部混合物是否被点燃和火焰是否传播。通过微调内空腔的间隙,找出防止外部任何浓度下气体或蒸气与空气混合物点燃的间隙的最大值来测定气体或蒸气的最大试验安全间隙。

4 试验装置

试验装置在下列条款中描述,并用图 1 进行图示。

4.1 机械强度

整个试验装置应能承受 1.5 MPa 的最大压力而间隙不会明显增大,以保证在爆炸发生时间隙就不会增大。

4.2 内空腔

内空腔“a”是一个球形,其内部容积为 20 cm³。

- 1) 例外情况,对于常温条件下蒸汽压很低,而不能形成所要求的蒸汽浓度的混合物,对于这些可燃性物质,环境温度应比产生所要求的蒸汽压力的温度高 5 °C。
- 2) 测定安全间隙用试验设备,除特定气体用的相应类别的外壳之外,其结构可以与本标准中规定的结构不同。例如:外壳的容积、法兰宽度、气体浓度、以及在法兰盘和任何外壁或阻塞物之间可能会改变的距离。由于试验设备的结构取决于将要进行的具体的试验,因此要提出具体的结构要求不切合实际,但是对于多数使用情况,本标准条款中的一般原理和预防措施仍然适用。
- 3) 例外情况,对于常温条件下蒸汽压很低,而不能形成所要求的蒸汽浓度的混合物,对于这些可燃性物质,环境温度应比产生所要求的蒸汽压力的温度高 5 °C。