

团 体 标 准

T/GIEHA 035—2022

医院室内空气质量要求

Hospital indoor air quality requirements

2022-04-01 发布

2022-04-01 实施

广东省室内环境卫生行业协会 发 布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由广东省室内环境卫生行业协会提出。

本文件由中国品牌建设室内空气净化品牌集群归口。

本文件起草单位：广东负氧离子生物科技有限公司、广东致佳医疗器械有限公司、广东绿美环保科技有限公司、空净视界智能科技有限公司、深圳深测检测技术有限公司、北京凌云中科技术有限公司、广东绿森霖新材料有限公司、广东名绿环保科技股份有限公司、想净净(广州)环保科技有限公司、中国标准化研究院、嘉兴和禹净化科技有限公司、空净万博智能科技(广州)有限公司、广东省洁境医学研究院、粤卫协环境科技(广东)有限公司、绿色时代(广州)健康投资有限公司、爱优特空气技术(上海)有限公司。

本文件主要起草人：胡宝月、吴志佳、苍昕、江铭宁、杨文彩、张春柱、陈自金、马建平、张鑫、潘卫、徐丹、黎伟文、周志辉、陈沁泽、杨燕婵、吴彤。

医院室内空气质量要求

1 范围

本文件规定了医院室内环境的分类及空气质量的要求、检测方法。

本文件适用于各级各类医疗机构,各级疾病预防控制机构和采供血机构等类似场所可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 15982 医院消毒卫生标准

GB/T 18204 公共场所卫生检验方法

GB/T 18883 室内空气质量标准

GB 37488 公共场所卫生指标及限值要求

GB 50333 医院洁净手术部建筑技术规范

GB 51039 综合医院建筑设计规范

WS/T 368—2012 医院空气净化管理规范

WS 394 公共场所集中空调通风系统卫生规范

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 医院室内环境分类

医院区域划分为以下五类:

——Ⅰ类环境为洁净手术部和其他洁净场所。

——Ⅱ类环境为非洁净手术部(室),如产房,导管室,血液病病区、烧伤病区等保护性隔离病区,重症监护病区,新生儿室等。

——Ⅲ类环境为普通门(急)诊及其检查、治疗室,如母婴同室,消毒供应中心的检查包装灭菌区和无菌物品存放区,血液透析中心(室),其他普通住院病区等。

——Ⅳ类环境为发热门诊,感染性疾病科门诊和病区。

——Ⅴ类环境为候诊室等公共场所。

5 医院室内空气质量要求

5.1 一般要求

5.1.1 医院室内空气应无毒、无害、无异常嗅味。