



中华人民共和国国家标准

GB 10060—93

电梯安装验收规范

Code for acceptance of lifts installation

1993-12-27 发布

1994-08-01 实施

国家技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
电 梯 安 装 验 收 规 范

GB 10060—93

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号

邮政编码：100045

<http://www.bzcbs.com>

电话：63787337、63787447

1994年6月第一版 2004年12月电子版制作

*

书号：155066·1-10662.

版权专有 侵权必究

举报电话：(010) 68533533

中华人民共和国国家标准
电梯安装验收规范

GB 10060—93

代替 GB 10060—88

Code for acceptance of lifts installation

1 主题内容与适用范围

本标准规定了电梯安装的验收条件、检验项目、检验要求和验收规则。

本标准适用于额定速度不大于 2.5 m/s 的乘客电梯、载货电梯,不适用于液压电梯、杂物电梯。

2 引用标准

- GB 7588 电梯制造与安装安全规范
- GB 8903 电梯用钢丝绳
- GB 10058 电梯技术条件
- GB 10059 电梯试验方法
- GB 12974 交流电梯电动机通用技术条件

3 安装验收条件

3.1 验收电梯的工作条件应符合 GB 10058 的规定。

3.2 提交验收的电梯应具备完整的资料 and 文件。

3.2.1 制造企业应提供的资料 and 文件:

- a. 装箱单;
- b. 产品出厂合格证;
- c. 机房井道布置图;
- d. 使用维护说明书(应含电梯润滑汇总图表和电梯功能表);
- e. 动力电路和安全电路的电气线路示意图及符号说明;
- f. 电气敷线图;
- g. 部件安装图;
- h. 安装说明书;
- i 安全部件:门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器型式试验报告结论副本,其中限速器与渐进式安全钳还须有调试证书副本。

3.2.2 安装企业应提供的资料 and 文件:

- a. 安装自检记录;
- b. 安装过程中事故记录与处理报告;
- c. 由电梯使用单位提出的经制造企业同意的变更设计的证明文件。

3.3 安装完毕的电梯及其环境应清理干净。机房门窗应防风雨,并标有“机房重地,闲人免进”字样。通向机房的通道应畅通、安全,底坑应无杂物、积水与油污。机房、井道与底坑均不应有与电梯无关的其他设置。

国家技术监督局 1993-12-27 批准

1994-08-01 实施