



中华人民共和国国家标准

GB 19212.18—2006

电力变压器、电源装置和类似产品的安全 第 18 部分：开关型电源用变压器的特殊要求

Safety of power transformers, power supply units and similar—
Part 18: Particular requirements for transformers for switch mode power supplies

(IEC 61558-2-17:1997, MOD)

2006-08-25 发布

2007-03-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前　　言

GB 19212 的本部分的全部技术内容为强制性。

GB 19212《电力变压器、电源装置和类似产品的安全》目前拟分为 24 个部分：

第 1 部分：通用要求和试验

第 2 部分：一般用途分离变压器的特殊要求

第 3 部分：控制变压器的特殊要求

第 4 部分：燃气和燃油燃烧器点火变压器的特殊要求

第 5 部分：一般用途隔离变压器的特殊要求

第 6 部分：剃须刀用变压器和剃须刀用电源装置的特殊要求

第 7 部分：一般用途安全隔离变压器的特殊要求

第 8 部分：玩具用变压器的特殊要求

第 9 部分：电铃和电钟变压器的特殊要求

第 10 部分：Ⅲ类手提钨丝灯用变压器的特殊要求

第 11 部分：工作电压 1 000 V 以上高绝缘等级变压器的特殊要求

第 12 部分：漏磁场变压器的特殊要求

第 13 部分：恒压变压器的特殊要求

第 14 部分：自耦变压器的特殊要求

第 15 部分：调压器的特殊要求

第 16 部分：医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求

第 17 部分：电源装置和类似产品的特殊要求

第 18 部分：开关型电源用变压器的特殊要求

第 19 部分：医疗设备用变压器的特殊要求

第 20 部分：干扰衰减变压器的特殊要求

第 21 部分：小型电抗器的特殊要求

第 22 部分：具有特殊介质(液体介质 SF₆)的变压器的特殊要求

第 23 部分：灯具用具有最高额定温度的变压器的特殊要求

第 24 部分：建筑工地用变压器的特殊要求

本部分为 GB 19212 的第 18 部分。

本部分修改采用国际标准 IEC 61558-2-17;1997(第 1 版)《电力变压器、电源装置和类似产品的安全 第 2-17 部分：开关型电源用变压器的特殊要求》(英文版)。

本部分与 IEC 61558-2-17;1997(第 1 版)的技术性差异是由于本部分所引用的 GB 19212. 1—2003《电力变压器、电源装置和类似产品的安全 第 1 部分：通用要求和试验》(IEC 61558-1;1998, MOD)与 IEC 61558-1;1998 存在的技术性差异而引起的，详见 GB 19212. 1—2003 的前言。

本部分与 GB 19212. 1—2003 配合使用。

本部分是补充和修改 GB 19212. 1—2003 的相应章、条，以便将 GB 19212. 1—2003 转化为本部分。

本部分针对 GB 19212. 1—2003 的相应章、条新增加的条款从 101 开始编号。

本部分由中华人民共和国信息产业部提出。

本部分由全国变压器标准化技术委员会归口。

本部分由中国电子技术标准化研究所(CESI)、信息产业部电子工业第五研究所负责起草。

本部分主要起草人：孙建龙、刘群兴、杨宇涛。

电力变压器、电源装置和类似产品的安全

第 18 部分：开关型电源用变压器的特殊要求

1 范围

GB 19212. 1—2003 的该章用下列内容来代替：

GB 19212—2003 的本部分适用于开关型电源用、单相或三相、空气冷却的下列配套用电力变压器：

——分离变压器；

——隔离变压器；

——安全隔离变压器。

其额定电源电压不超过交流 1 000 V，额定频率 500 Hz 至 1 MHz，额定输出不超过：

——对单相变压器，10 kVA；

——对多相变压器，16 kVA。

注 1：对更高的频率，本标准可作为指导性文件来使用。

空载输出电压或额定输出电压不超过：

——对分离变压器：交流 1 000 V 或无纹波直流 1 415 V；

——对隔离变压器：交流 500 V 或无纹波直流 708 V。

注 2：对隔离变压器，按国家布线规程的规定或为特殊用途进行设计，其额定输出电压可以高达交流 1 000 V 或无纹波直流 1 415 V。

——对安全隔离变压器：交流 50 V 方均根值和(或)无纹波直流 120 V。

本标准适用于干式变压器。绕组可以是密封的或非密封的。

注 3：对充有液体介质或粉末材料(例如砂子)的变压器，其附加要求正在考虑中。

注 4：在以特殊环境条件为主的场所中，按 IEC 60364-5-51 的规定，可能需要特殊要求。

注 5：对更高的空载输出电压，需要附加要求，但本部分可以作为指导性文件来使用。

2 规范性引用文件

GB 19212. 1—2003 的该章适用。

3 定义

GB 19212. 1—2003 的该章增加下列条目：

3. 1. 101

开型电源 switch mode power supply

装有其额定频率不同于输入电路频率的变压器的一种电源。

4 一般要求

GB 19212. 1—2003 的该章适用。

5 试验的一般说明

除下列条款外，GB 19212. 1—2003 的该章适用：

5. 2 该条增加下列内容：

如果在专门制备的样品上进行 14. 101 和第 15 章的试验，则需要一个附加样品。