



中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 3024—1995

建筑用阻尼弹簧隔振器

The damping spring vibration isolator for building

1995-10-06 发布

1996-04-01 实施

中华人民共和国建设部 发布

建筑用阻尼弹簧隔振器

JG/T 3024—1995

The dzmping spring vibration isolator for building

1 主题内容与适用范围

本标准规定了阻尼弹簧隔振器(以下简称隔振器)的产品型号、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于圆柱螺旋弹簧、阻尼材料及壳体所组成的隔振器。

2 引用标准

- GB 1239.2 冷卷圆柱螺旋压缩弹簧 技术条件
- GB/T 1804 一般公差线性尺寸的未注公差
- GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB 2829 周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)
- GB/T 15096 振动冲击隔离器性能参数测试方法
- GB 6388 运输包装收发货标志
- SJ/T 10165 隔振器型号命名方法

3 名词解释

阻尼弹簧隔振器
在一定频率范围内减小振动传递,并且能耗散振动冲击能量的装置。

4 产品型号

命名方法应符合 SJ/T 10165 中的有关规定。

型号格式如下:

