

UDC 621.643.064  
J 15



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 14382—93

---

## 管道用三通过滤器

Tee strainers for fluids for pipes

1993-05-11 发布

1994-01-01 实施

---

国家技术监督局 发布

# 中华人民共和国国家标准

GB/T 14382—93

## 管道用三通过滤器

Tee strainers for fluids for pipes

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了管道用三通过滤器(以下简称过滤器)分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存及运输。

本标准适用于管道公称通径  $DN\ 15\sim 400\text{ mm}$ ;公称压力  $PN\leq 5.0\text{ MPa}$  管道用三通过滤器。

### 2 引用标准

- GB 191 包装储运图示标志
- GB 699 优质碳素结构钢技术条件
- GB 1220 不锈钢棒
- GB 1221 耐热钢棒
- GB 1804 公差与配合 未注公差尺寸的极限偏差
- GB 2100 不锈钢耐酸钢铸件技术条件
- GB 2270 不锈钢无缝钢管
- GB 3280 不锈钢冷轧钢板
- GB 4237 不锈钢热轧钢板
- GB 4879 防锈包装
- GB 4892 硬质直方体运输包装尺寸系列
- GB 5330 工业用金属丝编织方孔筛网
- GB 6388 运输包装收发货标志
- GB 6543 瓦楞纸箱
- GB 7306 用螺纹密封的管螺纹
- GB 8163 输送流体用无缝钢管
- GB 9115.8~9115.13 凸面对焊钢制管法兰
- GB 9116.4~9116.9 凸面带颈平焊钢制管法兰
- GB 9125 钢制管法兰技术条件
- GB 10612 板厚 $<3\text{ mm}$ 的圆孔和方孔筛板
- GB 11352 一般工程用铸造碳钢件
- GB 12459 钢制对焊无缝管件
- GB/T 12716 60°圆锥管螺纹
- GB/T 14383 锻钢制承插焊管件