

# SC

## 中华人民共和国水产行业标准

SC/T 8132—94

---

### 渔船消防设备安装技术要求

1994-10-01 发布

1995-01-01 实施

---

中华人民共和国农业部 发布

(京)新登字 023 号

中华人民共和国水产  
行业 标 准  
**渔船消防设备安装技术要求**

SC/T 8132—94

\*

中国标准出版社出版  
(北京复外三里河)

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

**版权专有 不得翻印**

\*

开本 880×1230 1/16 印张 1/4 字数 4 千字

1995 年 3 月第一版 1995 年 3 月第一次印刷

印数 1—1 000

\*

书号：155066·2-9633

\*

标 目 256—20

渔船消防设备安装技术要求

代替 SC 132—85

1 主题内容与适用范围

本标准规定了渔船水灭火系统及消防用品的安装技术要求。  
本标准适用于渔船消防设备的安装及验收。

2 引用标准

- GB 3033 船用管路和识别符号的油漆颜色
- SC 77 管系试验方法
- SC 81 辅机船上安装技术要求
- SC 89 管系制作和安装技术要求
- CB 638 消防桶架
- CB 639 消防斧架
- CB\* 642 灭火机架

3 一般规定

- 3.1 消防设备及用品应按消防系统布置图和供应品明细表所规定的名称、规格、数量及技术要求进行安装。
- 3.2 消防设备及用品均应经验船部门认可的船用产品。
- 3.3 消防水带箱、砂箱、消防水桶等其表面应涂上红漆，并写有醒目的用品名称字样。
- 3.4 消防管路油漆颜色按 GB 3033。
- 3.5 消防管路密封性试验按 SC 77 规定。

4 水灭火系统安装要求

4.1 消防泵

消防泵安装按 SC 81 的规定。

4.2 消防总管和附件

4.2.1 消防总管、支管应采用内、外镀锌钢管或水煤气钢管。管子的弯曲、法兰焊接及支、吊架设置按 SC 89 的规定。

4.2.2 消防管路的阀门应采用船用产品。阀门应安装于人易操作部位，手轮上应装有注明名称和旋向的铭牌。

4.2.3 安装于室外的总管和附件，因受低温影响应包扎绝缘层，有效地防止冻结，并在管路积水处设置泄水塞。

4.3 消火栓、消防水带和水枪。

4.3.1 消火栓、消防水带和水枪应便于连接，喷水时各连接口应无漏水现象。

4.3.2 消火栓安装要牢固，使用方便，安装于室外的消火栓应有防撞、防浪的措施。