



中华人民共和国国家标准

GB/T 14064—93

DDZ-Ⅲ 系列电动单元组合仪表 报警给定器

DDZ-Ⅲ series process electronic control system
Alarm setter

1993-01-04发布

1993-07-01实施

国家技术监督局发布

(京)新登字 023 号

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
DDZ-II 系列电动单元组合仪表
报警给定器

GB/T 14064—93

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码：100045
<http://www.bzcb.com>
电话：63787337、63787447
1994 年 1 月第一版 2004 年 12 月电子版制作

*

书号：155066 · 1-10175

版权专有 侵权必究
举报电话：(010) 68533533

中华人民共和国国家标准

DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 报警给定器

GB/T 14064—93

DDZ-Ⅲ series process electronic control system
Alarm setter

1 主题内容与适用范围

本标准规定了 DDZ-Ⅲ 系列电动单元组合仪表 报警给定器的基本参数、质量指标以及评定方法等。

本标准适用于 DDZ-Ⅲ 系列电动单元组合仪表 报警给定器(以下简称报警器)。

2 引用标准

GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB 10075 工业过程测量和控制系统用电动和气动模拟计算器性能评定方法

ZBY 002 仪器仪表运输、运输贮存基本条件及试验方法

ZBY 003 仪器仪表包装通用技术条件

3 术语

下列定义仅适用于本标准。

3.1 报警值

报警器进入报警状态时所对应的输入信号值。

3.2 报警设定值

预先设定的报警值。

3.3 消警范围

报警器从进入报警状态到退出报警状态时所对应的输入信号差值。

3.4 报警重复性误差

在同一报警设定值处,重复测得报警值相互一致的程度。

4 产品分类与参数

4.1 产品型号、规格

报警器的型号、规格见表 1。